



Urząd Gminy w Wilkowicach

www.wilkowice.pl

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel./fax +48(33)499-00-77
sekretariat@wilkowice.pl

Wilkowice, dn. 14.05.2020 r.

ORG.0003.4.2020
RST.KW-000013/20

Mirosław Goliszewski
Radny Rady Gminy Wilkowice

Szanowny Panie,


W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że w ramach przetargu na „Remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice”:

- 1) nie jest określany wykaz ulic zakwalifikowanych do remontu cząstkowego. Zgodnie z pkt 3.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Przedmiot umowy Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy na podstawie bieżącego zapotrzebowania. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy na piśmie wykonanie danego zakresu remontów dróg na podstawie bieżącego zapotrzebowania, z zastrzeżeniem terminu wykonania każdego zlecenia nie krótszego niż 2 tygodnie”.
- 2) zakres prac został określony w ilościach minimalnych, które Zamawiający gwarantuje wykonać, oraz maksymalnych. Zakres ten został określony w pkt 3.1 lit. a), b) i c) SIWZ.

„3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wilkowice obejmujący zakres:

- a) naprawy ubytków w warstwie ścieralnej o średniej grubości 4 centymetrów poprzez wycięcie brzegów ubytków, oczyszczenie, skropienie emulsją kationową, wypełnienie masą bitumiczną i zagęszczenie:
 - gwarantowana ilość robót - 1500 m²
 - maksymalna ilość robót - 3000 m²
- b) naprawy wybojów w drogach poprzez wycięcie i usunięcie resztek asfaltu i starej podbudowy, wykonanie nowej podbudowy, zagęszczenie (średnia gr. 10 centymetrów) oraz skropienie emulsją, uzupełnienie masą bitumiczną i zagęszczenie (średnia grubość 5 centymetrów):

- gwarantowana ilość robót – dla podbudowy 10 m³, dla ułożenia mieszanki mineralno-bitumicznej - 13 t,
 - maksymalna ilość robót – dla podbudowy 15 m³, dla ułożenia mieszanki mineralno-bitumicznej - 20 t.
- c) regulacja włączów studni kanalizacyjnych burzowo – deszczowych lub sanitarnych do niwelety jezdni w ilości do czterech sztuk”.
- 3) Punkt 4 SIWZ nie narzuca na Wykonawcę ani na Zamawiającego obowiązku określenia harmonogramu prac. Specyfika zadania jakim jest remont cząstkowy powoduje, że nie jest możliwe określenie jakie prace będą niezbędne do wykonania w późniejszej części roku. Prace zlecane są przez Zamawiającego na podstawie bieżącego zapotrzebowania przez osobę nadzorującą realizację zadania.


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. Obsługa Rady Gminy Wilkowice.
3. A/a.