


OS 

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**  
*ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała*

URZĄD GMINY W WILKOWICACH

BIENSKI PODAWCZY

1.1-07-2022

Ilość załączników: 9085/22

L.dz. 

tel.: 33 816 00 12

e-mail: [psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl) [www.gov.pl/psse-bielsko-biala](http://www.gov.pl/psse-bielsko-biala)

ONS-HKiŚ.4363.1.2022

Bielsko-Biała, dnia 07.07.2022 r.

L.dz. 6200.2022

**Wójt Gminy Wilkowice**

**ul. Wyzwolenia 25**

**43-365 Wilkowice**

**Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2022r.**

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 195 z późn. zm.) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2022 r. na terenie gminy Wilkowice.

Woda na teren gminy dostarczana była przez:

- AQUA S.A., 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23,
- Spółkę Wodociągową w Miesznej, 43-360 Mieszna ul. Handlowa 29,
- Spółkę Wodociągową w Wilkowicach, 43-365 Wilkowice ul. Strażacka 3,
- Spółkę Wodociągową w Bystrej, 43-360 Bystra ul. Klimczoka 269a.

Na terenie gminy działają również podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej będące pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 9 próbek wody, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej pobrano 12 próbek wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) – wszystkie próbki w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w §12 w/w rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody,
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych,
- nieodnotowania zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia,

uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyższe Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej  
stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilkowice.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej  
  
Dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice,
2. ONS-HKiŚ - a/a.