

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.903.182.2024

Bielsko-Biała, dnia 12.08.2024 r.

lp.13109.2024

Wójt Gminy Wilkowice
43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25

Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2024 r.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2024 r. na terenie gminy Wilkowice.

Woda na teren gminy dostarczana była przez:

- AQUA S.A., 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23,
- Spółkę Wodociągową w Mesznej, 43-360 Meszna ul. Handlowa 29,
- Spółkę Wodociągową w Wilkowicach, 43-365 Wilkowice ul. Strażacka 3,
- Spółkę Wodociągową w Bystrej, 43-360 Bystra ul. Klimczoka 269a.

Na terenie gminy działają również podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej będące pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 r.:

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 45 próbek wody,
- w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej pobrano 60 próbek wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 26.06.2024 r., z indywidualnego ujęcia wodociągowego w obiekcie „Schronisko PTTK Szyndzielnia” w Bystrej przy ul. Schronisko Szyndzielnia 8, stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Po przeprowadzeniu działań naprawczych i wykonaniu ponownych badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 28.06.2024 r., potwierdzono jakość wody zgodną z wymogami ww. rozporządzenia.

Wszystkie pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Przedsiębiorcy nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w §12 ww. rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody,
 - sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych,
 - stwierdzenia, iż zdarzenie związane z wystąpieniem bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych miało charakter incydentalny oraz niezwłocznie podjęto działania naprawcze,
 - niewystąpienia, innych niż powyższe, zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia,
- uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilkowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz
podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wilkowice, 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25 (e-puap),
2. ONS-HKiŚ - a/a.