

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.0440.11.2025

Bielsko-Biała, dnia 14.01.2025 r.

Wójt Gminy Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25

43-365 Wilkowice

Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2024r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2024 r. na terenie gminy Wilkowice.

Woda na teren gminy dostarczana była przez:

- AQUA S.A., 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23,
- Spółkę Wodociągową w Miesznej, 43-360 Mieszna ul. Handlowa 29,
- Spółkę Wodociągową w Wilkowicach, 43-365 Wilkowice ul. Strażacka 3,
- Spółkę Wodociągową w Bystrej, 43-360 Bystra ul. Klimczoka 269a.

Na terenie gminy działają również podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej będące pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r.:

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 121 próbek wody, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć,
- w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej pobrano 55 próbek wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W próbce wody pobranej w dniu 23.07.2024 r. pochodzącej z sieci wodociągowej administrowanej przez Spółkę Wodociągową w Wilkowicach stwierdzono obecność bakterii

Escherichia coli oraz grupy coli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Po przeprowadzeniu działań naprawczych i wykonaniu ponownych badań laboratoryjnych potwierdzono jakość wody zgodną z wymogami w/w rozporządzenia.

Ponadto Analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach 16.09.2024 r. 17.09.2024 r., 19.09.2024 r. oraz 20.09.2024 r. z na Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowościach Bystra i Mieszna oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez w/w stacje uzdatniania wody, wykazały nieprawidłowości w zakresie ponadnormatywnej zawartości parametru mętność. Po wprowadzeniu działań naprawczych wdrożonych przez Spółkę Wodociągową w Bystrej oraz Spółkę Wodociągową w Miesznej, a także unormowaniu się sytuacji powodziowej w regionie, uzyskano jakość wody zgodną z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Wszystkie pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Przedsiębiorcy nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w §12 w/w rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody,
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych,
- stwierdzenia, iż zdarzenie związane z wystąpieniem bakterii *Escherichia coli*, grupy coli oraz podwyższonej miało charakter incydentalny oraz niezwłocznie podjęto działania naprawcze,
- niewystąpienia, innych niż powyższe, zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia,

uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilkowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz
podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice (e-puap),
2. ONS-HKiŚ - a/a.